

elektromootoriga reguleerklapp Ø400
koos sagedusmuunduriga ja rõhuanduriga
tõmbekapi väljatõmbeõhu kompenseerimiseks

SV-2; SV-3 ja SV4 veekalorifeeride isoleeritud
kütteforustik 2xDN65 soklikorruuselt vertikaalselt 4. korrusele

SV-1 torustik 2xØ400 soklikorruuselt
esimese korruse kohvikuruumidesse

drosselklapp
Ø400 torustikul

drosselklapp
Ø400 torustikul

drosselklapp
Ø400 torustikul

elektriline
tuleklapp Ø400
vahelaes

2 astet
150x300

reguleeritav
sissepuhke ventilatsioonirest
torustikul avaga-22.0 dm²
näit. "Lindab"

reguleeritav
sissepuhke ventilatsioonirest
torustikul avaga-22.0 dm²
näit. "Lindab"

reguleeritav
sissepuhke ventilatsioonirest
torustikul avaga-22.0 dm²
näit. "Lindab"

ruum läbi 0 ja 1 korruse

elektriline
tuleklapp Ø400
vahelaes

elektriline
tuleklapp Ø400
vahelaes

drosselklapp
Ø400 torustikul

drosselklapp
Ø400 torustikul

reguleeritav
väljatõmbe ventilatsioonirest
torustikul avaga-22.0 dm²
näit. "Lindab"

drosselklapp
Ø400 torustikul

elektriline
tuleklapp Ø400
vahelaes

reguleeritav
väljatõmbe ventilatsioonirest
torustikul avaga-22.0 dm²
näit. "Lindab"

drosselklapp
Ø400 torustikul

elektriline
tuleklapp Ø400
vahelaes

reguleeritav
väljatõmbe ventilatsioonirest
torustikul avaga-22.0 dm²
näit. "Lindab"

elektriline
tuleklapp Ø100
vahelaes

drosselklapp
Ø100 torustikul

väljalaskuventiil
KS0100 paigaldada lakke

SV-3
torustik Ø100 tuua teiselt korrusest
esimese korruse lae alla

TINGMÄRGID:

- ⊠ väljalaskedifuusor restiga
- ⊠ sissepuhkedifuusor restiga
- ↔ väljatõmme
- ↔ sissepuhke
- ⊠ sissepuhke õhutoru
- ⊠ väljatõmbe õhutoru

- ↔ siirdõhk
- ⊠ drosselklapp
- ⊠ tuleklapp torustikul
- ⊠ mürasummuti
- ⊠ õhufilter

PÄRNU MUUSEUMI AIDA rekonstruktsioon				PÄ-1638	
Aida tänav 3, Pärnu					
VENTILATSIOON					
Direktor	Ü. Takker	13.06	13.06	STAAD.	JOONIS
Pr. juht	K. Pluum	13.06	13.06	TP.	KV-1
Teostas	J. Ellermaa	13.06	13.06		
1 korruse ventilatsiooni					
plaan M1:100					
OSAÜHING		Raekoja plats 8		tel. (07)423 321	
TARTU		"REITER" nr.		tel. (07)4234 09	
PROJEKT		EP10253363-0001		fax. (07)423 409	